

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей
к электрическим сетям филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» за IV кв 2012_года

№ п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания	Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов кВА	Максимальная допустимая нагрузка кВА	Максимальная фактическая нагрузка по результатам замеров кВА	Мощность по действующим договорам на технологическое присоединение кВА	Объем свободной мощности по центрам питания кВА
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЦРП	Ф-л ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	12310	5120	3116	3730	0

Директор

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

/В.А. Наумов/

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

/В.В. Бузенков/

