


Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей

к электрическим сетям ОАО «Туполев» за III кв 2012 года

№ п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания	Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов кВА	Максимальная допустимая нагрузка кВА	Максимальная фактическая нагрузка по результатам замеров кВА	Мощность по действующим договорам на технологическое присоединение кВА	Объем свободной мощности по центрам питания кВА
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЦРП – 3	Ф-л ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	2000	1800	1000	815	0
2.	ТП – 1		1680	1200	1000	450	0
3.	ТП – 2		3000	2000	1800	1315	0
4.	ТП – 4		1000	1000	300	150	0
5.	ТП – 5		2000	2000	200	-	0

Директор


Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.А. Наумов/

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.В. Бузенков/