

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей
к электрическим сетям ОАО «Туполев» за II кв 2012_года

| № п/п | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания | Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов кВА | Максимальная допустимая нагрузка кВА | Максимальная фактическая нагрузка по результатам замеров кВА | Мощность по действующим договорам на технологическое присоединение кВА | Объем свободной мощности по центрам питания кВА |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЦРП – 3 | Ф-л ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» | 2000 | 1800 | 1000 | 815 | 0 |
| 2. | ТП – 1 | | 1680 | 1200 | 1000 | 450 | 0 |
| 3. | ТП – 2 | | 3000 | 2000 | 1800 | 1315 | 0 |
| 4. | ТП – 4 | | 1000 | 1000 | 300 | 150 | 0 |
| 5. | ТП – 5 | | 2000 | 2000 | 200 | - | 0 |

Директор


Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.А. Наумов/

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.В. Бузенков/