

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» по состоянию
на 29 декабря 2012 года

№ п/п	Наименование филиала	Наименование подстанции	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЖЛИ и ДБ	ТП – 4	Трансформатор 1000/10	Замена масла	03.12.12	11.12.12	7
2.			РУ – 10 кВ	Ревизия	12.12.12	13.12.12	2
3.			РУ – 0,4 кВ	Ревизия	17.12.12	18.12.12	2
4.			Высоковольтный кабель 10 кВ	Испытание повышенным напряж.	24.12.12	24.12.12	2 часа

Директор

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.А. Наумов/

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

/В.В. Бузенков/