

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Туполев» по состоянию на 29 июня 2012 года

№ п/п	Наименование филиала	Наименование подстанции	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЖЛИ и ДБ	п/ст. 175 – ЦРПЗ	кабель 10 кВ	после аварии	10 июня	19 июня	9
		п/ст. 22 ТП 2	кабель 10 кВ	после аварии	5 июня	12 июня	8
		ТП-4	тр-р 10 / 0,4	после аварии	8 июня	14 июня	3

Директор


Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.А. Наумов/

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.В. Бузенков/