


О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Туполев» по состоянию на 28 апреля 2012 года

№ п/п	Наименование филиала	Наименование подстанции	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЖЛИ и ДБ	ТП-4	Силовой тр-р ТМ – 1000	Замена масла, просушка об- моток, замена проходных изоляторов, испытание	03 апреля	25 апреля	17
2.	ЖЛИ и ДБ		Выключатель нагрузки ВН – 17	Демонтаж ВН – 17, монтаж ВН – 17	05 апреля	20 апреля	12

Директор


Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.А. Наумов/

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



/В.В. Бузенков/