

Сведения о размерах потерь, возникших в сетях филиала ОАО «Туполев «ЖЛИ и ДБ» в 2012г

Фактические потери	Уровень напряжения	кВ.	%
	Всего		525 477
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	358 760	3,7004
	НН	166 717	1,7196
Соотношение размера потерь к фактически переданной электроэнергии по сетям		1/18,5	
Нормативные потери		556 300	5,42
Отклонение от норматива		-30823	-
Размер оплаченных потерь, включая НДС, в тыс.руб.		-	-
Размер потерь, оплаченных потребителями при осуществлении расчетов за электроэнергию, в тыс.руб.		-	-

Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь - сайт Минэнерго РФ.
 Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь - Российская газета.

Основные мероприятия по снижению технологических потерь электрической энергии в сетях за 2012 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты		Снижение потерь, кВ.			Срок исполнения	Источник финансирования
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	план, кВ.	факт, кВ.	факт, тыс.руб.		
1	2	3		4			5	6
1	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ	-	-	2190	1939	-	в течение года	Собственные средства предприятия
2	Составление и анализ небалансов электроэнергии	-	-			-	ежеквартально	
3	Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии	-	-			-	в течение года	
4	Снятие контрольных показаний приборов учета	-	-			-	в течение года	

Директор

Филиала ЖЛИ и ДБ ОАО «Туполев»

Главный инженер

Филиала ЖЛИ и ДБ ОАО «Туполев»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Наумов В.И.**Бузерисов В.В.*