

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей  
к электрическим сетям филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» за II квартал 2013 года

№ п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания	Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов кВА	Максимальная допустимая нагрузка кВА	Максимальная фактическая нагрузка по результатам замеров кВт	Мощность по действующим договорам на технологическое присоединение кВА	Объем свободной мощности по центрам питания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС № 175 ф.18а; ф.22а (МОЭСК)	г. Жуковский	12 310	5120	1252	3 730	нет
2	ПС № 22, ф.6 (ЛИИ им. М.М.Громова) - резервное присоединение.	г. Жуковский (в границах территории ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова»	2000(используется мощность, присоединенных к ф. 18а; ф.22а, тр- ров.	2000	27	0	нет

Вице - президент по летным испытаниям –  
директор филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»  
Главный инженер  
филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



*(Signature)*  
А.Б.Косарев  
*(Signature)*  
В.В. Бузенков