

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей
к электрическим сетям филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» за 1 квартал 2013 года

№ п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания	Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов кВА	Максимальная допустимая нагрузка кВА	Максимальная фактическая нагрузка по результатам замеров кВт	Мощность по действующим договорам на технологическое присоединение кВА	Объем свободной мощности по центрам питания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС № 175 (МОЭСК)	г. Жуковский	12 310	5120	3116	3 730	нет
2	ПС № 22 (ЛИИ им. М.М.Громова)	г. Жуковский	2000	2000	26	0 (резервное присоединение)	нет

Директор

Филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



(Handwritten signature)

/Наумов В.А./

Главный инженер

Филиала ОАО «Туполев» ЖЛИ и ДБ»

(Handwritten signature)

/Бузенков В.В./