

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» за период: с 01-31 июля 2013 года

№ п/п	Наименование филиала	Наименование подстанции	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Филиал ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	ПС № 3	РУ напряжением - 10000 В Ремонт фидера № 18а	Замена участка кабеля АСБ 3*150 10 кВ, длиной 20м	02.07.2013г	16.07.2013г	15 дней

Вице - президент по летным испытаниям –
директор филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



(Handwritten signature)

А.Б.Косарев

Главный инженер
филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

(Handwritten signature)

В.В.Бузенков