

Сведения о размерах потерь, возникших в сетях филиала ОАО «Туполев «ЖЛИ и ДБ» в 2013 году.

Фактические потери	Уровень напряжения	кВт.ч	%
	Всего		518 400
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	375 600	3,9240
	НН	142 800	2,6481
Соотношение размера потерь к фактически переданной электроэнергии по сетям		1/7,14	
Нормативные потери		596 100	5,4145
Отклонение от норматива		-77 700	0,0017
Размер оплаченных потерь, включая НДС, в тыс.руб.		-	-
Размер потерь, оплаченных потребителями при осуществлении расчетов за электроэнергию, в тыс.руб.		-	-

Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь - сайт Минэнерго РФ.

Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь - Российская газета.

Основные мероприятия по снижению технологических потерь электрической энергии в сетях за 2013 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты		Снижение потерь, кВт			Срок исполнения	Источник финансирования
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	план, кВт	факт, кВт	факт, тыс.руб.		
1	2	3		4			5	6
1	Организационные мероприятия							
1.1	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ	-		1492	1319	-	в течение года	Собственные средства предприятия
1.2	Составление и анализ небалансов электроэнергии	-				-	ежемесячно	
1.3	Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии	-				-	в течение года	
1.4	Оптимизация и контроль потребляемой мощности	-				-	в течение года	
2	Технические мероприятия							
2.1	Модернизация системы учета и внедрения системы автоматизированного учета потребления электрической энергии	755,57 с учетом НДС	86,357 с учетом НДС			-	май 2013	
2.2	Внедрение установок компенсации реактивной мощности (не реализовано)	810,00 с учетом НДС	-			-	декабрь 2013г	

Сергей Захаров
Заместитель генерального директора по летным испытаниям

директор филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

Главный инженер

филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



Г.А. Романов
А.Б. Косарев

В.В. Бузенков