

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей
к электрическим сетям филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» за 2013 года

№ п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания	Установленная мощность существующих трансформаторов, шт.*кВА	Уровень напряжения, кВ	Мощность по действующим договорам на технологическое присоединение кВА	Уровень напряжения, кВ	Объем свободной мощности по центрам питания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС № 1	г. Жуковский, территория филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	1*560 1*560 1*560	10 10 10	400 50	10 0,4	нет
2	ПС № 2	г. Жуковский, территория филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	1*1000 1*1000 1*1000 1*1000 1*1000	10 10 10 10 10	2000 100 250 120	10 0,4 10 10	нет
3	ПС № 3	г. Жуковский, территория филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	1*1000 1*1000 1*630	10 10 10	630	10	нет

4	ПС № 4	г. Жуковский, территория филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	1*1000	10	180	0,4	нет
5	ПС № 5	г. Жуковский, территория филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»	1*1000 1*1000	10 10	-	-	нет
Всего:			12 310	-	3 730		-

Первый зам. директора
Заместитель генерального директора по летным испытаниям

директор филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

Главный инженер

филиала ОАО «Туполев «ЖЛИ и ДБ»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

С.А. Романов
А.Б. Косарев

В.В. Бузенков