

Сводные данные об аварийных отключениях в электрических сетях филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

За 2013г

№ п/п	Район электрических сетей	Наименование отключенной подстанции	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения в работу	Причина отключения	Мероприятия по устранению причин нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1	Южные	ПС№175	08.05.2013г, 16-00ч	28.05.2013г, 10-00ч	Пробой кабеля	Ремонт кабеля

Всего за 2013 год в сетях произошло 1 аварийное отключение .

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, в результате аварийных отключений составила 40 мин. .

Первый зам. директора
Заместитель генерального директора по летным испытаниям

директор филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

Главный инженер

филиала ОАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»



[Handwritten signature]

Г.А. Романов
А.Б.Косарев

В.В.Бузенков