

Сведения об общей пропускной способности электрических сетей филиала ПАО «Туполов» «ЖЛИ и ДБ», III квартал 2015г

№ п/п	Наименование подстанции	Месторасположение подстанции	Пропускная способность, кВт/ч	Единоновременная, (разрешенная) мощность кВА	Текущий резерв мощности с учетом технологического присоединения, кВА	Текущий резерв мощности с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, кВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, поданных заявок и заключенных договоров, кВА
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТП - 1	Филиал ПАО «Туполов» «ЖЛИ и ДБ» корп. № 4	720	720	нет	нет	нет
2	ТП - 2	Филиал ПАО «Туполов» «ЖЛИ и ДБ» корп. № 20	4 100 (См. прим.)	4 100 (См. прим.)	нет	нет	нет
3	ТП - 3	Филиал ПАО «Туполов» «ЖЛИ и ДБ» корп. № 15	1 100	1 100	нет	нет	нет
4	ТП - 4	Филиал ПАО «Туполов» «ЖЛИ и ДБ» корп. № 7	400	400	нет	нет	нет

5	ТП - 5	Филиал ПАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ» корп. 68	800	800	нет	нет	нет
ВСЕГО:			7 120	7 120	нет	нет	нет

Прим.: Мощность установленных трансформаторов, 2*1000кВа используется, в т.ч., в схеме резервного электроснабжения от смежной сетевой организации ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова».

Заместитель генерального директора по летным испытаниям –

директор филиала ПАО «Туполев» «ЖЛИ и ДБ»

Главный инженер



А.Б. Косарев

В.В. Бузенков