УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
(Руководитель)
ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова"
(наименование организации)
Каюмов Р.А.
(Ф.И.О.)
«__» _____ 2012 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала ОАО «Сетевая компания»
Казанские электрические сети
Евдокимов И.А.
«__» _____ 2012 г.
М.П.

Акт

установления величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, разрешенной к присоединению к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания»

г. _Казань_ «01» 12 2012 г.

Представитель филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети в лице Главного инженера Евдокимова И.А. действующего на основании доверенности № 119-13/230 от «28» мая 2012 г. с одной стороны (далее Сетевая организация) и потребителя или его представителя

ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова" в лице Главного энергетика Аксенова Р. В.
(наименование организации) должность , (Ф.И.О)
с другой стороны (далее Потребитель)

составили настоящий акт на предмет установления величины максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителя, разрешенной к присоединению к электрическим сетям Сетевой организации, в связи с невозможностью восстановления ранее выданных технических условий.

Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителя, устанавливаемая к присоединению к электрическим сетям Сетевой организации определена с учетом существующей на момент составления акта фактически имеющейся схемы

электроснабжения объекта ГПП-1, ГПП-2 ОАО "КАПО им.С.П.Горбунова"

расположенного по адресу _г. Казань ул. Дементьева д.1 , и
факта исполнения условий существующего договора энергоснабжения исходя

☐ из фактически потребленной максимальной мощности за последние 5 лет по договору энергоснабжения от 09.06.2003г. № 448 Э (табл.1.)

☒ из представленных Потребителем иных достоверных данных об объемах ранее присоединенной в установленном порядке максимальной мощности. (табл.2)

(нужное отметить галочкой)

Таблица 1

Диспетчерское наименование источника питания (ПС,РП,ТП,КТП)	Диспетчерское наименование питающей линии (фидера, ВЛ, КЛ)	Точка присоединения, Напряжение в точке присоединения по границе балансовой принадлежности **(кВ)**	Месяц год потребления максимальной мощности.	Максимальная величина электропотребления электрической энергии за месяц **(МВт.час)**	Число часов использования мощности (ЧЧИМ) **в месяц.** **(час)**	Максимальное значение фактически потребленной мощности. **(МВт)**

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Таблица 2

Диспетчерское наименование источника питания (ПС,РП,ТП,КТП).	Диспетческое наименование питающей линии (фидера).	Точка присоединения, напряжение в точке присоединения по границе балансовой принадлежности. **(кВ)**	Величина максимальной мощности. **(МВт)**	Наименование иных документов, подтверждающих объемы максимальной мощности, дата подписания
ТЭЦ-2 Магистральная 1, 2	ВЛ-110кВ	ГПП-1, ГПП-2 110/10кВ ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова»	**83,1**	Письма РЭУ Татарстана от 1974 и 1978г.

Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств Потребителя, технологически присоединённых к электрическим сетям Сетевой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, устанавливается в объёме 83,1 МВт в точке присоединения напряжением 110 кВ.

Присоединенная мощность с учетом фактически имеющейся схемы электроснабжения объекта составляет 130,252 МВА.

(В случае отсутствия присоединенной к электрическим сетям Сетевой организации трансформаторной мощности, присоединенная S(МВА) = P (МВт)/cos φ , где cos φ равен 0,85)

Представитель
Сетевой организации / Динуллин Р.Е./
(Ф.И.О.)

Представитель
Потребителя /Аксенов Р.В./
(Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник ОТПр
Казанских электрических сетей /Кириллов И.В./
(Ф.И.О.)

Начальник ОСУЭиТА
Казанских электрических сетей /_Ш.С. Газизьянов_/
(Ф.И.О.)